



### LEGENDA:

**10** Označenie stúpačky

### NAVRHOVANÉ TELESÁ

Takto označené telesá budú vymenené  
Armatúry budú vymenené

- schematická značka vykurovacieho telesa termohlavica so zabudovaným snímačom
- 110/2** — číslo vykurovacieho telesa podľa stupačky /110 teleso vľavo, 110/2 teleso vpravo od stupačky/
- 22K-550/900** — typ a veľkosť vykurovacieho telesa
- TPV15/5,0 UPŠ15** — typ a veľkosť radiátorovej uzatváracej spojky Honeywell Verafix /UPS-priama, URŠ-rohová/, DN15
- stupeň prednastavenia termostatického ventilu
- typ a veľkosť termostatického ventilu Honeywell VS 2020 NF /TPV-priamy, TRV-rohový/, DN15
- termostatická hlavica Honeywell T7001

VYKUROVACIE PARAMETRE  
dT = 75/50°C

KOST - GARÁŽE

VETVA ÚK  
Q = 29,671 kW  
m = 1,016 m<sup>3</sup>/hod  
dP = 5,0 kPa

VYPRACOVAL: JÁNOŠÍK PETER	KONTROLOVAL: ING. ILIAŠ	KRESLIL: JÁNOŠÍK PETER	Senická cesta 26 Banská Bystrica Tel./Fax. 048/4113456	
INVESTOR: STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta 1	FORMÁT: 4x4	DÁTUM: 07/2017	ÚČEL: Projekt pre realizáciu	
STAVBA: Vnútrotný rozvod tepla v priestore garáží školy - Športové gymnázium Tr. SNP 54, Banská Bystrica	ZÁK. ČÍSLO: 17/082	MIERKA: 1:80	Č. VÝKRESU: UK/02	
VÝKRES: Vykurovacie rozvody - Poschodie				